

Maternelle Monnet

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes avril 2014 et octobre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Principal / Classe M1 / RDC	(x)	/	14,7	A Conforme	0,5	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Classe M2 / RDC	(x)	/	16,1	A Conforme	0,6	A+ Conforme	
Principal / Classe M4 / 1er étage	(x)	/	15,6	A Conforme	0,5	A+ Conforme	
Principal / Centre de loisirs salle mater petits / 1er étage	(x)	/	16,0	A Conforme	0,5	A+ Conforme	

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R16-Rev0

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr



Maternelle Vienot

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes avril 2014 et octobre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Principal / classe violette / RDC	2	IC<4 Conforme	19,7	A Conforme	0,6	A+ Conforme	Sans objet
Principal / classe bleue / RDC	2	IC<4 Conforme	22,6	A Conforme	0,6	A+ Conforme	
Principal / Classe jaune / RDC	3	IC<4 Conforme	26,8	A Conforme	0,6	A+ Conforme	

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R12-Rev0

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr



Maternelle Vernaudon

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Principal / Classe 10 / RDC	3	IC<4 Conforme	23,4	A Conforme	0,8	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Classe 8 / RDC	2	IC<4 Conforme	25,9	A Conforme	1,0	A+ Conforme	
Principal / Classe 7 / 1er étage	(x)	/	35,1	B Non Conforme	0,7	A+ Conforme	Non conforme pour le formaldéhyde
Principal / Classe 3 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	37,5	B Non Conforme	0,7	A+ Conforme	

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R15-Rev0

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr



Maternelle et Centre de Loisirs Franklin ROOSVELT

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Principal / Classe 2 / RDC	1	IC<4 Conforme	20,1	A Conforme	0,8	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Classe 1 / RDC	2	IC<4 Conforme	20,0	A Conforme	0,8	A+ Conforme	
Principal / Classe 5 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	28,4	A Conforme	0,8	A+ Conforme	
Principal / Classe 3 / 1er étage	1	IC<4 Conforme	17,1	A Conforme	0,8	A+ Conforme	
Principal / Classe 7 / 2ème étage	1	IC<4 Conforme	17,3	A Conforme	0,8	A+ Conforme	
Centre de loisirs / Centre de Loisirs / RDC	(x)	/	14,1	A Conforme	0,9	A+ Conforme	

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R14-Rev0



Maternelle de l'OUEST

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Principal / Classe 1 / RDC	1	IC<4 Conforme	16,2	A Conforme	1,3	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Classe 4 / RDC	(x)	/	14,1	A Conforme	1,4	A+ Conforme	
Principal / Classe 5 / 1er étage	4	IC=4 Conforme	20,4	A Conforme	1,8	A+ Conforme	Améliorer l'aération des locaux
Principal / Classe 9 / 1er étage	(x)	/	15,8	A Conforme	1,2	A+ Conforme	Sans objet
Centre de loisirs / Pièce principale / RDC	(x)	/	22,2	A Conforme	1,5	A+ Conforme	

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R06-Rev0

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr



Maternelle du NORD

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène	
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation
Principal / Classe 5 (remplace classe 7 car absence de l'enseignant)	2	IC<4 Conforme	22,7	A Conforme	0,9	A+ Conforme
Principal / Classe 6 / RDC	1	IC<4 Conforme	18,5	A Conforme	1,0	A+ Conforme
Principal / Classe 1 / 1er étage	3	IC<4 Conforme	17,1	A Conforme	0,9	A+ Conforme
Principal / Classe 4 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	18,9	A Conforme	1,0	A+ Conforme
Extension / Classe 8 / RDC	(x)	/	26,7	A Conforme	1,1	A+ Conforme
Extension / Classe 9 / RDC	(x)	/	38,7	B Non Conforme	1,0	A+ Conforme

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
IC = 5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R07-Rev0



Commentaires
Sans objet
Non conforme pour le formaldéhyde



Maternelle de l'EST

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène	
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation
Principal / Classe 7 / RDC	3	IC<4 Conforme	24,9	A Conforme	0,9	A+ Conforme
Principal / Classe 2 / RDC	2	IC<4 Conforme	26,6	A Conforme	1,1	A+ Conforme
Principal / Classe 10 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	30,8	B Non Conforme	1,1	A+ Conforme
Principal / Classe 4 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	26,7	A Conforme	1,2	A+ Conforme
Principal / Centre de Loisirs / RDC	/	/	18,4	A Conforme	1,2	A+ Conforme
Extension / Classe jaune / RDC	4	IC=4 Conforme	20,2	A Conforme	1,1	A+ Conforme
Extension / Classe rouge / RDC	3	IC<4 Conforme	31,0	B Non Conforme	1,1	A+ Conforme

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
IC = 5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R17-Rev0

Mesures réalisées sous accréditation COFRAC (référentiel LAB REF 30)



Commentaires
Sans objet
Non conforme pour le formaldéhyde
Sans objet
Améliorer l'aération des locaux
Non conforme pour le formaldéhyde



Maternelle Clouet / Crèche Burgeat

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Maternelle / Classe verte 8 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	21,5	A Conforme	1,7	A+ Conforme	Sans objet
Maternelle / Classe bleue / 1er étage	2	IC<4 Conforme	15,7	A Conforme	1,5	A+ Conforme	
Crèche / Pièce des bébés / RDC	(x)	Occupation insuffisante	11,7	A Conforme	1,6	A+ Conforme	
Crèche / Pièce des moyens / RDC	(x)	Occupation insuffisante	11,4	A Conforme	2,1	A Conforme	

(x) cotation non pertinente car occupation de la pièce inférieure à 12 h

LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A+	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m ³ Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R05-Rev0

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

