

Bibliothèque Alfred de Vigny

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Salle bibliothèque / R+1	-	(x)	23,9	A Conforme	1,2	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023

(x) cotation non pertinente car occupation de la pièce inférieure à 12 h

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° :

18 507 LSO 01003 00 T-R03-Rév0

Bibliothèque Christine de Pisan

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Salle bibliothèque / RDC	-	(x)	10,0	A+ Conforme	1,5	A Conforme	Sans objet

(x) cotation non pertinente car occupation de la pièce inférieure à 12 h

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en **A** ou **A+** traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° :

18 507 LSO 01003 00 T-R05-Rév0

Bibliothèque Denis Diderot

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Salle bibliothèque / RDC	0	IC<4 Conforme	6,5	A+ Conforme	1,2	A Conforme	Sans objet

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en **A** ou **A+** traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° :

18 507 LSO 01003 00 T-R09-Rév0