

## Crèche Domaine du Bois

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes avril 2014 et octobre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Principal / Pièce des Grands / RDC	1	IC<4 Conforme	13,0	A Conforme	0,7	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Pièce des bébés / RDC	1	IC<4 Conforme	13,1	A Conforme	0,7	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R11-Rev0



## Halte garderie et Crèche Sarrazin

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Halte garderie / Pièce de vie (1er étage) au bout du couloir / 1er étage	1	IC<4 Conforme	10,8	A Conforme	0,9	A+ Conforme	Sans objet
Halte garderie / 2ème Pièce de vie des Grands / 2ème étage	3	IC<4 Conforme	16,9	A Conforme	0,8	A+ Conforme	
Crèche / Section bleue / 1er étage	3	IC<4 Conforme	12,3	A Conforme	1,1	A+ Conforme	
Crèche / Section violette Petits / 1er étage	2	IC<4 Conforme	10,5	A Conforme	1,0	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R04-Rev0

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr



## Crèche Liberté et RAM

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Crèche / Pièce des moyens / 1er étage	2	IC<4 Conforme	14,2	A Conforme	0,9	A+ Conforme	Sans objet
RAM / Pièce du RAM / 1er étage	1	IC<4 Conforme	11,6	A Conforme	0,9	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R03-Rev0



## Crèche Les Laitières

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Principal / Pièce des moyens / RDC	4	IC Conforme	18,6	A Conforme	1,4	A+ Conforme	Améliorer l'aération des locaux
Principal / Pièce des Grands / RDC	2	IC Conforme	17,0	A Conforme	1,3	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Pièce des Bébé / 1er étage	3	IC Conforme	15,4	A Conforme	1,8	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R02-Rev0

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr



## Crèche Jobard

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Principal / Pièce des Grands / RDC	( x )	/	13,2	A Conforme	1,1	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Pièce des Moyens / RDC	( x )	/	10,7	A Conforme	1,5	A+ Conforme	
Principal / Pièce des Bébé / 1er étage	1	IC<4 Conforme	8,6	A+ Conforme	1,8	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

		A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R13-Rev0

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr



## Crèche de la Jarry

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Principal / Babyfollies / 1er étage	2	IC<4 Conforme	10,3	A Conforme	1,0	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Mabouyas / 2eme étage	2	IC<4 Conforme	12,3	A Conforme	1,1	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R08-Rev0



## Crèche Berthe Campergue

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Principal / Pièce des Grands / RDC	4	IC=4 Conforme	12,2	A Conforme	1,0	A+ Conforme	Améliorer l'aération des locaux
Principal / Pièce des BB-Moyens / RDC	3	IC<4 Conforme	13,6	A Conforme	0,9	A+ Conforme	Sans objet

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

		A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R09-Rev0



## Maternelle Clouet / Crèche Burgeat

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Maternelle / Classe verte 8 / 1er étage	2	IC<4 Conforme	21,5	A Conforme	1,7	A+ Conforme	Sans objet
Maternelle / Classe bleue / 1er étage	2	IC<4 Conforme	15,7	A Conforme	1,5	A+ Conforme	
Crèche / Pièce des bébés / RDC	( x )	Occupation insuffisante	11,7	A Conforme	1,6	A+ Conforme	
Crèche / Pièce des moyens / RDC	( x )	Occupation insuffisante	11,4	A Conforme	2,1	A Conforme	

( x ) cotation non pertinente car occupation de la pièce inférieure à 12 h

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R05-Rev0

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr



## Crèche Bonhème

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes avril 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
Principal / Pièce des grands / 1er étage	3	IC<4 Conforme	16,4	A Conforme	0,4	A+ Conforme	Sans objet
Principal / Pièce des Bébé / 1er étage	2	IC<4 Conforme	20,8	A Conforme	0,5	A+ Conforme	

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R10-Rev0



## Crèche Aubert

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2014 et septembre 2014 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5.221-33 du Décret n°2001-1728)

	Indice de Confinement (CO <sub>2</sub> )		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	Résultats (µg/m <sup>3</sup> )	Cotation	
1 / Pièce de vie Bébé / 1er étage	4	IC=4 Conforme	26,2	A Conforme	1,3	A+ Conforme	Améliorer l'aération des locaux
1 / Pièce des Grands / 1er étage	3	IC<4 Conforme	24,2	A Conforme	1,4	A+ Conforme	Sans objet

LEGENDE  
de la cotation  
de la Qualité de l'Air  
Intérieur

	A+	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A+	≤ 2 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m <sup>3</sup> Conforme	A	2 < C ≤ 5 µg/m <sup>3</sup> Conforme
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	B	5 < C ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme	C	> 10 µg/m <sup>3</sup> Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678  
Sites et portées  
disponibles sur  
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 14 507 LSO 17086 00 L-R01-Rev0

