

Ecole élémentaire Rolland Vernaudon

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Classe 9 / R+2	3	IC<4 Conforme	24,7	A Conforme	0,7	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 5 / R+2	3	IC<4 Conforme	25,3	A Conforme	0,7	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
2 annexe / Cpb 9 / R+1	4	IC=4 Conforme	23,9	A Conforme	0,8	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
2 annexe / CE1a 11 / R+1	4	IC=4 Conforme	35,0	B Non Conforme	0,7	A Conforme	Recherche éventuelle des sources de pollution au formaldéhyde / Améliorer l'aération des locaux
2 annexe / Classe 12 / R+2	3	IC<4 Conforme	22,8	A Conforme	0,7	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
2 annexe / Classe 18 CP/CE2 / R+3	3	IC<4 Conforme	34,2	B Non Conforme	0,7	A Conforme	Recherche éventuelle des sources de pollution au formaldéhyde

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° :

18 507 LSO 01003 00 T-R01-Rév0

Ecole élémentaire du Sud + Centre de Loisirs

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Classe CE1c / RDC	2	IC<4 Conforme	17,1	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 6 / R+1	3	IC<4 Conforme	16,6	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 2 / R+1	1	IC<4 Conforme	14,5	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 9 CM2b (passer par Cl.10) / R+2	1	IC<4 Conforme	25,4	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 8 CM2c / R+2	4	IC=4 Conforme	18,1	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
2 annexe / Classe 13 CPc / RDC	4	IC=4 Conforme	23,0	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
2 annexe / Classe 14 CM1a / R+1	4	IC=4 Conforme	27,2	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
2 annexe / Salle couture / Sous-sol	3	IC<4 Conforme	34,0	B Non Conforme	0,9	A Conforme	Recherche éventuelle des sources de pollution au formaldéhyde

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 18 507 LSO 01003 00 T-R02-Rév0

Ecole élémentaire de l'Ouest + Centre de Loisirs

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Classe 1 / RDC	2	IC<4 Conforme	15,8	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Salle d'activité A2 CDL / RDC	1	IC<4 Conforme	10,2	A Conforme	0,9	A Conforme	
1 / Classe 16 / R+1	2	IC<4 Conforme	15,3	A Conforme	0,7	A Conforme	
1 / Classe 11 / R+1	1	IC<4 Conforme	21,4	A Conforme	0,7	A Conforme	
1 / CLIS 27 / R+2	0	IC<4 Conforme	14,5	A Conforme	0,9	A Conforme	
1 / Classe 22 / R+2	2	IC<4 Conforme	15,1	A Conforme	1,1	A Conforme	

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une conformité réglementaire de la qualité de l'air

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 18 507 LSO 01003 00 T-R04-Rév0

Ecole élémentaire Est Libération + Centre de Loisirs

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Classe 3 / RDC	3	IC<4 Conforme	14,2	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 7 / RDC	3	IC<4 Conforme	15,2	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 22 / R+2	2	IC<4 Conforme	19,9	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 17 / R+2	4	IC=4 Conforme	14,0	A Conforme	0,9	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
1 / Classe 12 / R+1	4	IC=4 Conforme	17,0	A Conforme	1,2	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
1 / Classe 9 / R+1	3	IC<4 Conforme	11,2	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° :

18 507 LSO 01003 00 T-R06-Rév0

Ecole élémentaire Est Passeleu

Résultats de la campagne de mesure réalisée par **APAVE Parisienne** sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Classe 1 CPa / RDC	4	IC=4 Conforme	13,7	A Conforme	1,1	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
1 / Classe 6 CM1b / RDC	4	IC=4 Conforme	11,8	A Conforme	1,2	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
1 / Classe 9 CE2a / R+1	3	IC<4 Conforme	10,8	A Conforme	1,2	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
1 / Classe 12 CM1c / R+1	3	IC<4 Conforme	12,6	A Conforme	1,1	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
2 annexe / Classe 16 / R+1	4	IC=4 Conforme	9,3	A+ Conforme	1,1	A Conforme	Améliorer l'aération des locaux
2 annexe / Classe 17 (passer par la 18) / R+2	4	IC=4 Conforme	12,8	A Conforme	1,1	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux

LEGENDE de la cotation de la Qualité de l'Air Intérieur		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme	
IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme	
IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme			

Le classement en **A** ou **A+** traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° :

18 507 LSO 01003 00 T-R07-Rév0

Ecole élémentaire Jean Monnet + Centre de Loisirs

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE Parisienne sur les périodes mars 2018 et septembre 2018 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221-33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
1 / Salle mini créa CDL / R+1	2	IC<4 Conforme	11,6	A Conforme	1,2	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
2 / Classe E2 CE1b / R+1	3	IC<4 Conforme	12,6	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
2 / Classe E4 CM2b / R+2	4	IC=4 Conforme	17,9	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux
2 / Classe V1 / R+2	3	IC<4 Conforme	13,5	A Conforme	1,1	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023
2 / Classe E7 CM1b / R+3	4	IC=4 Conforme	18,5	A Conforme	1,0	A Conforme	Formaldéhyde acceptable jusqu'au 1er janvier 2023 / Améliorer l'aération des locaux

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC=5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en **A** ou **A+** traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N° 1-0678
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N° : 18 507 LSO 01003 00 T-R08-Rév0